

7.3-

Код работы: ПК.6835.1-4Дата поступления в лабораторию: 18.11.2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 2. Вода централизованных систем питьевого водоснабженияРегистрационный номер пробы в лаборатории: 3500

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95)±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | балл | 1 | X | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Вкус, привкус | балл | 1 | X | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | град. | 2 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность ¹ | мг/дм ³ (по каолину) | Менее 0,58 | X | 1,5 (2) | ГОСТ Р 57164-2016 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабженияРегистрационный номер пробы в лаборатории: 3501

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95)±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | балл | 1 | X | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Вкус, привкус | балл | 1 | X | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | град. | 2 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность ¹ | мг/дм ³ (по каолину) | Менее 0,58 | X | 1,5 (2) | ГОСТ Р 57164-2016 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 4. Вода централизованных систем питьевого водоснабженияРегистрационный номер пробы в лаборатории: 3502

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Погрешность измерения (P=0,95)±Δ | Норматив, не более* | НД на методы испытаний |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|
| Запах | балл | 1 | X | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Вкус, привкус | балл | 1 | X | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Цветность | град. | 2 | 1 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| Мутность ¹ | мг/дм ³ (по каолину) | Менее 0,58 | X | 1,5 (2) | ГОСТ Р 57164-2016 |

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр. 5 стр.: 4