

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
**ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67  
E-mail: info@fguz-volgograd.ru  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 32379 от 25.11.2020**

(Указывается № и дата протокола испытаний)

**По результатам лабораторных исследований**

Отобранные пробы воды централизованных систем питьевого водоснабжения (2. Водоразборная колонка ул. Школьная, 19; 3. Водоразборная колонка ул. Центральная, 42; 4. Водоразборная колонка ул. Школьная, 36; 5. Водоразборная колонка ул. Луговая, 76 ) по микробиологическим показателям и органолептическим показателям **отвечают** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

должность

/ Ломоносов А.Е. /

ФИО

подпись

